



opr. rura wystęgnika
 z osłowo zabudowana oprawa
 2,0 m ponad dach

opr. Kometta
 17LAMDI150VAA
 HS-T 150W / IP65 / II klasa izolacji
 montaż na wystęgniku rurowym
 2,0 m ponad podłogę dachu

UWAGA:
 1. Oznaczenie "AW" przy oprawie oświetleniowej oznacza oprawę z
 wbudowanym inwerterem podtrzymującym zasilania przez 3 godz.
 2. Przewody instalacji wewnętrznych układać jako wtynkowe lub podtynkowe
 3. Dla obwodów oświetlenia awaryjnego oraz zwykłego
 należy wykonać oddzielne obwody zasilające

PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA ZASILANIA PODSTAWOWEGO REZERWOWEGO I AWARYJNEGO	
OBJEKT: SZPITAL, in dr. T. Chotulskiego Częstochowa ul. Bony 1/3	
INWESTOR: Zespół Szpitali Miejskich Częstochowa ul. Mirowska 15	podpis
PROJEKTANT: inż. J. Kozłowski, pr. uprawnień inż. J. Trzciński, pr. uprawnień Nr. upraw. IAN/83861/140/88	podpis
SPRAWDZAJĄCY: inż. J. Kozłowski, pr. uprawnień inż. J. Trzciński, pr. uprawnień Nr. upraw. IAN/83861/140/88	podpis
OPRACOWAŁ: inż. J. Kozłowski, pr. uprawnień inż. J. Trzciński, pr. uprawnień Nr. upraw. IAN/83861/140/88	podpis
TYTUŁ RYSUNKU Rzut budynku wyposażenie	
DATA: listopad 2004	NR RYSUNKU 3
SKALA: 1:100	