



UWAGA:
 1.Gniazda wtykowe natynkowe – szczelne IP43
 2.Przewody instalacji wewnętrznych układać jako wtykowe lub podtynkowe
 3.Przewody układane w kanale kablowym winny posiadać izolację w wykonaniu olejoodpornym

LEGENDA:

- _____ kabelek YKY 3x1,5mm²(olejoodporny) w kanale /gotowość/
- _____ kabelek YKY 3x1,5mm²(olejoodporny) w kanale /start/
- _____ kabel 2K 5xYKXS 185mm² (olejoodporny) w kanale
- _____ kabelek YKY 3x4,0mm²(olejoodporny) w kanale /zasilanie panela/

PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA ZASILANIA POMIATOWEGO REZERWOWEGO I AWARYJNEGO	
OBJEKT: SZPITAL In dr T.Chotulskiego Czeszochowa ul. Bony 1/3	
INWESTOR Zespół Szpitali Miejskich Czeszochowa ul. Mirowska 15	podpis
PROJEKTANT Inż. Jarosław Trzenizur Nr. upraw. IAN/83861/140/88	podpis
SPRAWDZAJĄCY Inż. Jarosław Trzenizur Nr. upraw. IAN/83861/140/88	podpis
OPRACOWAŁ Inż. Jarosław Trzenizur Nr. upraw. IAN/83861/140/88	podpis
TYTUŁ RYSUNKU Rzut budynku wyposażenie	NR RYSUNKU 4
DATA listopad 2004	
SKALA 1: 100	