

Częstochowa, dnia 28.10.2011 r.

MSZ/3411/23/2011.

do wiadomości
firmy biorących udział w postępowaniu

Wyjaśnienia Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Modernizacja ciągów wentylacyjnych i instalacja klap oddymiających w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego.

W związku z otrzymanymi pytaniami od Wykonawców działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r, nr 113, poz.759 z późn. zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści SIWZ w w/w postępowaniu:

Pytanie nr 1

W przedmiarze robót SOR poz. nr 8 zrywamy posadzkę z tworzyw sztucznych w ilości 228,37 m². Czy Wykonawca robót ma pozostawić tą posadzkę w takim stanie, czy też należy ją pokryć np. nową wykładziną PCV

Odpowiedź: W przedmiarze robót na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym poz. Nr 8, pozycję ilość należy wyzerować (0,00m²). Ww. Pozycję ujęto omyłkowo.

Pytanie Nr 2

Proszę o podanie kolorystyki drzwi aluminiowych przesuwanych oraz schematu podziału otwierania drzwi (poz. nr 24)

Odpowiedź: Drzwi Al. białe- do zabudowy z odzysku z pomieszczenia w SOR.

Pytanie Nr 3

W zakresie prac ujęto sprawdzenie drożności przewodów kominowych. Czy wymagana będzie opinia kominarska? Czy w przypadku stwierdzenia nieszczelności przewodów kominowych wykonawca prac ma ująć w wycenie koszty uszczelniania – jaką metodą?

Odpowiedź: Zakres prac obejmuje udrożnienie ciągów wentylacyjnych.

Pytanie Nr 4

W przedmiarze robót Cz I poz. 16 zapisano” odbojów ochronnych 11,52 m² Czy należy przez to rozumieć lakierowanie istniejących odbojów czy też montaż nowych ?

Odpowiedź: Pozycja dotyczy malowania istniejących odbojów.

Pytanie nr 5

Czy Wykonawca ma ująć w wycenie zakup i dostawę urządzeń systemu oddymiania (np. kłapa oddymiająca, centrala alarmowa, czujniki ...)?

Odpowiedź: Wykonawca w wycenie musi ująć zakup, dostawę i montaż wyszczególnionych urządzeń systemu oddymiania.

Podpisał:
Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno – Finansowych
mgr Sylwia Kudala