



Częstochowa dnia 12.09.2018 r.

**Do wiadomości**  
**Firmy biorące udział w postępowaniu**

**Wyjaśnienia nr 1** do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

**„Przeгляд techniczny, konserwacja, wymiana filtrów i naprawa urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”**

Zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej [www.zsm.czest.pl](http://www.zsm.czest.pl), SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 16.08.2018 r.

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przekazujemy wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 1.**

Proszę o informacje dotyczące agregatu próżniowego produkcji SAMARAS - typ agregatu i dokumentacja DTR na podstawie której moglibyśmy wycenić serwis. Czy ten agregat jest wyposażony w filtry bakteryjne - jeśli tak to jaki typ.


**Odpowiedź:**

Agregat próżniowy zamontowany w Szpitalu przy ulicy Bony 1/3  
- produkcja: SAMARAS typ MVCS 3x12 + 90V (Medical Vacuum Central Station)  
Wyposażony w 3 szt. pomp typ: 12PBQ, 12m3/h, 10mbar.  
Filtry 2 szt. typ BSV-0105-DA – 2 szt.

*Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.*

**ZATWIERDZIŁ:**

  
DIREKTOR  
Wojciech Konieczny

Kierownik  
Działu Technicznego  
  
Zbigniew Szyszko