



Częstochowa dnia 22.08.2018 r.

Do wiadomości
Firmy biorące udział w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Przeгляд techniczny, konserwacja, wymiana filtrów i naprawa urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”

Zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.zsm.czest.pl, SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 16.08.2018 r.

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przekazujemy wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1.

Filtry do anemostatów ANF 8 szt. – jakie mają wymiary lub klasę.

Odpowiedź:

- filtry klasy H13 do nawiewników typ ANF-4 BO/SM/15 – 4 nawiewniki
- filtry klasy H13 do nawiewników typ ANF-3 BO/SM/15 – 4 nawiewniki

Pytanie nr 2.

Klimatyzatory Fujitsu (naprawa i przegląd) – brak modeli klimatyzatorów.

Odpowiedź:

Klimatyzatory zostały zamontowane około 14 lat temu i na większości z nich brak jest tabliczek znamionowych. Klimatyzatory, które posiadają tabliczki są typu: Fujitsu General typ AOY 7USBC, moc 2,2 kW

Pytanie nr 3.

Załącznik do protokołu – jest pusty – brak typów i wymiarów filtrów oraz sztuk.

Odpowiedź:

W treści zapytania ofertowego w punkcie 7 Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej urządzeń w celu prawidłowego przygotowania oferty.

Załącznik do protokołu został podany celem przeprowadzenia inwentaryzacji filtrów znajdujących się w centralach wentylacyjnych, i powinien zostać wypełniony przez Wykonawcę w trakcie wykonywania prac objętych powyższym zapytaniem.



Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:

Z upoważnienia Dyrektora
p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Małgorzata Guzik

Kierownik
Działu Technicznego
Zbigniew Szyszko