

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Wykaz systemów detekcji gazu zainstalowanych w kotłowniach Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie

- a) Szpital przy ulicy Mirowskiej 15 – Kotłownia Nr 1 „stara”
 - detektory gazu DEX 12/N (AL) – 4 szt. + centralka MD 4.ZA prod. GAZEX
 - zawór odcinający gazu MAG – 1 szt.
- b) Szpital przy ulicy Mirowskiej 15 – Kotłownia Nr 2 „nowa”
 - detektory gazu DEX – 6 szt. + centralka MD 4.ZA i MD 2.ZA prod. GAZEX
 - zawór odcinający gazu MAG – 1 szt.
- c) Szpital przy ulicy Bony 1/3
 - detektory gazu DEX 12/N (AL) – 2 szt. + centralka MD 2.ZA prod. GAZEX
 - zawór odcinający gazu MAG – 1 szt.
- d) Szpital przy ulicy Mickiewicza 12
 - detektory gazu DEX 12/N (AL) – 2 szt. + centralka MD 2.ZA prod. GAZEX
 - zawór odcinający gazu MAG – 1 szt.

II. Zakres zadań do wykonania podczas przeglądu technicznego, konserwacji i regeneracji

- Sprawdzenie poprawności działania detektorów DEX + wykonanie próbnego testu przy użyciu gazu testowego,
- Sprawdzenie poprawności działania centralek MD,
- Sprawdzenie poprawności działania zaworów odcinających gazu MAG,
- Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej,
- Usunięcie drobnych usterek w urządzeniach/instalacji,
- Utylizacja zużytych materiałów,
- Wystawienie protokołów po przeprowadzonym przeglądzie technicznym.