



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY**

ul. Mirowska 15 42-202 Częstochowa Centrala tel. 370 22 22, fax. 370 27 92  
e-mail: [sekretariat@zsm.czest.pl](mailto:sekretariat@zsm.czest.pl) <http://www.zsm.czest>



ISO 9001  
OHSAS 18001

Częstochowa dnia 26.08.2020 r.

**Do wiadomości**  
**Firmy biorące udział w postępowaniu**

**Wyjaśnienia nr 1** do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

**„Przeгляд techniczny i naprawa urządzeń kotłowni gazowo-olejowych użytkowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespólnym w Częstochowie wraz z systemami detekcji gazu”**

Zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej [www.zsm.czest.pl](http://www.zsm.czest.pl). SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespólnego w Częstochowie w dniu 21.08.2020 r.

W związku z otrzymanymi od potencjalnych Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przekazujemy wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 1**

Proszę o podanie dokładnego typu modułu gazowego DUNGS

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Typ modułu DUNGS to MB-DLE 415 B01 S20

Poniżej zdjęcie tabliczki znamionowej:



Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

**ZATWIERDZIŁ:**

*Wojciech Konieczny*  
**DYREKTOR**  
Wojciech Konieczny