

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PAKIETU NR 1

I. Wykaz stacji redukcyjno-pomiarowych gazu ziemnego w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

a) Szpital przy ulicy Mirowskiej 15 – Pawilon C'

(przepustowość $Q=100 \text{ Nm}^3 / \text{h}$)

Stacja przeznaczona do redukcji gazu z zakresu średniego do ciśnienia niskiego oraz pomiaru natężenia przepływu gazu. Posiada zestaw pomiarowy z gazomierzem. Układ redukcyjny składa się z dwóch równoległych ciągów: czynnego i rezerwowego.



Zdj. Nr 1 – stacja redukcyjno-pomiarowa dla Pawilonu C'

b) Szpital przy ulicy Bony 1/3



Zdj. Nr 2 – stacja redukcyjno-pomiarowa w Szp. przy ulicy Bony 1/3

II. Zakres zadań do wykonania podczas przeglądu technicznego i konserwacji

- Sprawdzenie szczelności połączeń instalacji gazowej,
- Sprawdzenie filtrów i zaworów (ewentualna wymiana filtrów),
- Sprawdzenie armatury odcinającej w stacji oraz układów zaporowo-upustowych,
- Sprawdzenie instalacji elektrycznej i odgromowej,
- Kontrola poprawności działania gazomierza
- Utylizacja zużytych materiałów,
- Wystawienie protokołów po przeprowadzonym przeglądzie technicznym.