

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PAKIETU NR 2

I Wykaz urządzeń:

Wykaz klimatyzatorów w Szpitalu przy ulicy Mirowskiej 15

- 1. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc – Pawilon F**
- Sinclair – 1 szt.
- 2. Serwerownia Szpitala – Pawilon G (Administracja)**
- Sinclair ASH-24AIE – 1 szt.
- 3. Apteka Szpitalna – Pawilon A**
- Sinclair ASH-09AIE2 – 1 szt.
- Fujitsu ASYG12LLCC (3,2 kW) – 1 szt.
- 4. Rozdzielnia elektryczna – Pawilon C (piwnica)**
- Sinclair ASH-24AIE2 – 1 szt.
- 5. Oddz. Chorób Wewnętrznych Pawilon C III piętro**
- Sinclair ASH – 12 AIE2 – 2 szt.
- 6. Oddz. Chorób Wewnętrznych Pawilon E**
- Sinclair ASH – 12 AIE2 – 1 szt.
- 7. Pomieszczenie odpadów medycznych (Garaze)**
- Kaisai – 1 szt.
- 8. Zakład Rehabilitacji Leczniczej – Pawilon E**
- klimatyzatory MDV – 2 szt. (MSR23U-12HRDN1-QRC4W)

Wykaz klimatyzatorów w Szpitalu przy ulicy Bony 1/3

(w przypadku klimatyzatorów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Oddziale Geriatrycznym jednostki zewnętrzne znajdują się na wysokości II, III piętra – zdjęcia poniżej.

Brak możliwości dostępu z okien, w celu właściwej konserwacji, naprawy jednostek zewnętrznych - Wykonawca powinien skorzystać ze zwyżki. Zamawiający nie zapewnia zwyżki)



1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - budynek B II i III piętro

- Fujitsu typ A0Y z około 2000 r i Split

II piętro: sale Nr 1, 2, 3, **4**, 5, **6**, **7**, **8**, **9**, **10**, 11, **12**, 13

III piętro: sale Nr **1**, **2**, 3, **4**, **5**, 6, 7, **8**, 9, Gab. Psychoterapii, Sala Rehabilitacji, Gab. Kierownika ZOL

Klimatyzatory do ewentualnej naprawy:

- II piętro sale: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12;

- III piętro sale: 1, 2, 4, 5, 8.

2. Oddział Pediatriczny – budynek A – Parter i I piętro

- Sinclair – 2 szt.
- Sinclair ASH-12AIE2 – 1 szt.

3. Oddział Geriatryczny – budynek A – II piętro

- Sinclair – 1 szt.

4. Pomieszczenie Odpadów Medycznych

- Inventor MESSI – 1 szt.

Wykaz klimatyzatorów w Szpitalu przy ulicy Mickiewicza 12

1. Oddział Chorób Wewnętrznych „Sala R”

- Sinclair ASH – 12 AIE2 – 2 szt.

2. Pomieszczenie odpadów medycznych

- Midea MSR-12 – 1 szt.

II. Zakres zadań do wykonania

- sprawdzenie wszystkich rurociągów i izolacji, sprawdzenie połączeń śrubowych w agregatach, kontrola szczelności instalacji,
- kontrola pracy chłodziw,
- kontrola poziomu i stanu oleju w sprężarkach,
- kontrola poziomu i stanu czynnika chłodziwczego (ewentualne dopełnienie do 0,2 kg do **uwzględnienia w cenie przeglądu**),
- kontrola pracy chłodziw,
- udrożnienie odpływu skroplin,
- dezynfekcja jednostki wewnętrznej klimatyzatora atestowanymi preparatami bakterio- i grzybobójczym, (przeznaczenie jednostki służby zdrowia),
- mycie tacy ociekowej i turbowentylatora,
- czyszczenie lub wymiana filtrów w jednostkach wewnętrznych,
- kontrola połączeń elektrycznych w urządzeniach,
- testy pracy urządzenia,
- wykonanie napraw klimatyzatorów,
- inne czynności wynikające z dokumentacji DTR urządzeń,
- wystawienie protokołów z przeprowadzonego przeglądu technicznego,
- dostarczenie kart charakterystyk użytych środków chemicznych,
- wykonywanie czynności serwisowych w godzinach 7³⁰ do 15⁰⁰,
- utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych.