

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY**  
ul. Mirowska 15 42-202 Częstochowa Centrala tel. 370 22 22, fax. 370 27 92  
e-mail: sekretariat@zsm.czest.pl http://www.zsm.czest.pl



Częstochowa dnia 30.01.2023 r.

## Informacja dla Wykonawców

### biorących udział w postępowaniu

dot. zapytania ofertowego pn. „Zakup i dostawa artykułów przeznaczonych do wykonywania bieżących konserwacji w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – art. elektryczne i budowlane.”

#### Pytanie Nr 1:

Zwracamy się o udzielenie wyjaśnień do przedmiotu zamówienia wskazanego w pakiecie nr 1 w pozycji 117 – produkt niedostępny (Światłówka 2D 21W 4 pinowa (Gr10q))

#### Odpowiedź na pytanie nr 1:

Dla Pakietu Nr 1 pozycja nr 117 – Zamawiający rezygnuje z produktu.

#### Pytanie Nr 2:

Zwracamy się o udzielenie wyjaśnień do przedmiotu zamówienia wskazanego w pakiecie nr 1 w pozycji 124 – Czy zamawiający dopuszcza światłówkę 9W?

#### Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak, Zamawiający dopuszcza światłówkę 9W.

#### Pytanie Nr 3:

Zwracamy się o udzielenie wyjaśnień do przedmiotu zamówienia wskazanego w pakiecie nr 1 w pozycji 125 – produkt niedostępny (Światłówka E-27 15-16W (barwa ciepła))  
Czy Zamawiający dopuszcza żarówkę o tych samych parametrach?

#### Odpowiedź na pytanie nr 3:

Tak, Zamawiający dopuszcza żarówkę LED o tych samych parametrach.

#### Pytanie Nr 4:

Zwracamy się o udzielenie wyjaśnień do przedmiotu zamówienia wskazanego w pakiecie nr 1 w pozycji 126 – produkt niedostępny (Światłówka E-27 20-21W (barwa ciepła))  
Czy Zamawiający dopuszcza żarówkę o tych samych parametrach?

#### Odpowiedź na pytanie nr 4:

Tak, Zamawiający dopuszcza żarówkę LED o tych samych parametrach.

#### Pytanie Nr 5:

Co oznacza „kształt standardowy” w poz. 127  
Czy Zamawiający dopuszcza żarówkę o tych samych parametrach?

#### Odpowiedź na pytanie nr 5:

Tak, Zamawiający dopuszcza żarówkę LED o tych samych parametrach. Kształt standardowy to typ: kulka lub świeczka.



**Pytanie Nr 6:**

- poz. 128

Czy Zamawiający dopuszcza świetlówkę innej mocy? Świetlówka 11W występuje w wersji UV.

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Tak, Zamawiający dopuszcza świetlówkę o zbliżonej mocy.

**Pytanie Nr 7:**

- poz. 192

Zapłonnik INNOVO – niedostępny. Czy można zaproponować innego producenta, inny model?

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zamiennik innego producenta ale o tych samych parametrach.

**Pytanie Nr 8:**

- poz. 201

Zamawiający oczekuje gwintu g9 czy g4? Jaki kształt żarówki?

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Produkt w pozycji 201 to: Żarówka halogenowa z przezroczystą szybą oraz odbłyśnikiem. Gwint Gx5,3, 35W, 12V

**Pytanie Nr 9:**

- poz. 203 – 206

Kształt kulka czy świeczka?

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Zamawiający dopuszcza kształt zarówno „kulka” jak i „świeczka”.

**Pytanie Nr 10:**

- poz. 208 – 209

Proszę o doprecyzowanie parametrów produktu.

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

dla pozycji 208: żarówka do lampy Lumina sollux R125 IR 375W 230V, gwint E27 barwa biała

**Pytanie Nr 11:**

- poz. 214

Czy chodzi o termokurczliwe rurki 1m?

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Tak, chodzi o rurki termokurczliwe o długości 1m.

**Pytanie Nr 12:**

- poz. 219

Takie oprawy nie są już dostępne. Czy Zamawiający zrezygnuje z pozycji?

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Tak, Zamawiający zrezygnuje z pozycji 219 (Oprawy do żarówek halogenowych (pionowych))



**Pytanie Nr 13:**

- poz. 73

Plafoniera LED, czy na żarówkę? Pt. czy nt. ?

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Zamawiający dopuszcza plafonierę montowaną natynkowo na żarówkę E27.

**Pytanie Nr 14:**

- poz. 75 - 79

Czy Zamawiający dopuszcza zamienniki ledowe? Oprawy EVG trudno dostępne, zostały wycofane z produkcji.

**Odpowiedź na pytanie nr 14:**

Zamawiający nie dopuszcza zamienników ledowych.

**Pytanie Nr 15:**

- poz. 101

Przewód łączący telefon ze słuchawką jest to przewód spiralny, wskazany w opisie to przewód od aparatu do gniazda. Prosimy o korekcję. Ile metrów ma liczyć poprawnie wskazany przewód?

**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

Tak, Zamawiający w pozycji 101 ujął przewód od aparatu do gniazda. Długość przewodu to 20m.

**Pytanie Nr 16:**

- poz. 109. Produkt niedostępny / równoważny z poz. 108.

**Odpowiedź na pytanie nr 16:**

Zamawiający rezygnuje z pozycji 109. (Statecznik elektroniczny 2x58 / 230-240 DIM z regulacją ściemniania (1...10V; +<0,6 mA))

**Pytanie Nr 17:**

- poz. 111. Produkt niedostępny


**Odpowiedź na pytanie nr 17:**

Zamawiający rezygnuje z pozycji 111. (Statecznik elektroniczny 2x28 / 230-240 DIM z regulacją ściemniania układem awaryjnym Philips HF-R 228 TL5 220-240)

Powyższa treść stanowi zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

**ZATWIERDZIŁ**

DYREKTOR  
  
Wojciech Konieczny

  
Kierownik  
Działu Technicznego  
Krzysztof Cierpiat