



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY**  
ul. Mirowska 15 42-202 Częstochowa Centrala tel. 370 22 22, fax. 370 27 92  
e-mail: sekretariat@zsm.czest.pl http://www.zsm.czest.pl



Częstochowa dnia 12.09.2023 r.

## Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu

dot. zapytania ofertowego pn. „Przegląd techniczny, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych wraz z wymianą filtrów i czyszczeniem kanałów wentylacyjnych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie”.

Zamawiający uzupełnia w Załączniku Nr 1 w punkcie II zakres zadań do wykonania:

- o wykonanie badania integralności i szczelności mocowania wymienianych filtrów (dotyczy filtrów HEPA),
- siłownik, który należy zakupić i wymienić to Belimo LM 24

Zamawiający uzupełnia w Załączniku Nr 2 w punkcie II zakres zadań do wykonania:

- o wykonanie badań mikrobiologicznych przeprowadzonych po czyszczeniu i dezynfekcji kanałów wentylacyjnych.

Powyższa treść stanowi zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

**ZATWIERDZIŁ**

Z upoważnienia Dyrektora  
Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
*Małgorzata Guzik*

Kierownik  
Działu Technicznego  
*Krzysztof Cierpiat*  
Krzysztof Cierpiat

Zastępca Dyrektora  
ds. Eksploatacyjno-Technicznych  
*Zbigniew Szyszko*  
Zbigniew Szyszko