

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Wykaz urządzeń:

Lp.	Nazwa urządzenia	Typ	Ilość (szt.)	Producent	Lokalizacja	Użytkownik
1	Agregat wody lodowej	WSAT-XSC 100D	1	Clivet	Teren za Pawilonem C'	Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2	Agregat wody lodowej	WSAT-XSC 100D	1	Clivet	Teren za Pawilonem C'	
3	Układ pompowy wody lodowej	GPM 2.2	1	Clivet	Teren za Pawilonem C'	Sekcja Teleinformatyki
4	Klimatyzator ścienny typu split	Sinclair ASH-24AIE	1	Sinclair	Pawilon D - poddasze	

II. Zakres zadań do wykonania (dla urządzeń z punktu Nr I)

- przegląd techniczny agregatów chłodniczych, układu pompowego i klimatyzatora ściennego,
- wykonanie próby ciśnieniowej agregatów chłodniczych, sprawdzenie szczelności urządzeń,
- mycie i dezynfekcja urządzeń (dostarczenie certyfikatów o użytych środkach dezynfekcyjnych do stosowania w obiektach służby zdrowia),
- kontrola poprawności działania automatyki sterującej,
- kontrola elektrycznych połączeń w urządzeniach,
- kontrola połączeń śrubowych w instalacji agregatów,
- czyszczenie filtrów w instalacji przy agregacie,
- inne czynności wymagane przy przeglądzie urządzeń wynikające z DTR,
- wystawienie protokołów serwisowych po przeglądzie technicznym z dołączonymi certyfikatami i atestami,
- dokonać odpowiednich wpisów w bazie SZWO-FGC-CRO,
- utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych,
- prace wykonywane w godzinach od 7³⁰ do 15⁰⁰.