

Opis przedmiotu zamówienia

1. Wykaz akumulatorów do wymiany w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 i Bony 1/3

Lp.	Nazwa	Obiekt	Ilość
1	akumulator 12V; 3,4 Ah	Pawilon E – Szpital ul. Mirowska 15	2
2	akumulator 12V; 3,4 Ah	Pawilon F – Szpital ul. Mirowska 15	4
3	akumulator 12V; 3,4 Ah	Pawilon C' – Szpital ul. Mirowska 15	2
4	akumulator 12V; 2,4 Ah	Pawilon B - Szpital ul. Mirowska 15	2
5	akumulator 12V; 2,2 Ah	Pawilon C – Szpital ul. Mirowska 15	2
6	akumulator 12V; 2,2 Ah	Pawilon D – Szpital ul. Mirowska 15	2
7	akumulator 12V; 7 Ah	Budynek A i B – Szpital ul. Bony 1/3	6

2. Zakres czynności do wykonania

- wymiana 20 sztuk akumulatorów w systemach oddymiania zainstalowanych w poszczególnych obiektach;
- sprawdzenie poprawności działania central oddymiających;
- oznaczenie na akumulatorze daty wymiany;
- wystawienie protokołów po przeprowadzonych wymianach z wpisem o wymianie akumulatora w konkretnym systemie oddymiania.