

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Wykaz urządzeń:

1. Urządzenia chłodnicze

2. Lp.	Nazwa urządzenia	Typ	Ilość (szt.)	Producent	Lokalizacja	Użytkownik
1	Agregat wody lodowej	WSAT-XSC 100D	1	Clivet	Teren za Pawilonem C'	Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2	Agregat wody lodowej	WSAT-XSC 100D	1	Clivet	Teren za Pawilonem C'	
3	Układ pompowy wody lodowej	GPM 2.2	1	Clivet	Teren za Pawilonem C'	
4	Zestaw pompowy	GP 1.1	5	Clivet	Pawilon C' dach	Blok Operacyjny
5	Agregat skraplający	MCAT 31	1	Clivet	Pawilon H - dach	Centralna Sterylizatornia
6	Agregat skraplający	MCAT 41	1	Clivet	Pawilon H - dach	Centralna Sterylizatornia
7	Agregat skraplający	MSAT 121	1	Clivet	Pawilon C' dach	Oddz. Neurologiczny
8	Agregat skraplający	RSV-6	1		Budynek Kotłowni - dach	Szpitalny Oddz. Ratunkowy

II. Zakres zadań do wykonania (dla urządzeń z punktu Nr I)

- przegląd techniczny agregatów chłodniczych i układu pompowego,
- wykonanie próby ciśnieniowej agregatów chłodniczych, sprawdzenie szczelności urządzeń,
- mycie i dezynfekcja urządzeń (dostarczenie certyfikatów o użytych środkach dezynfekcyjnych do stosowania w obiektach służby zdrowia),
- kontrola poprawności działania automatyki sterującej,
- kontrola elektrycznych połączeń w urządzeniach,
- kontrola połączeń śrubowych w instalacji agregatów,
- czyszczenie filtrów w instalacji przy agregacie,
- inne czynności wymagane przy przeglądzie urządzeń wynikające z DTR,
- wystawienie protokołów serwisowych po przeglądzie technicznym z dołączonymi certyfikatami i atestami,
- dokonać odpowiednich wpisów w bazie SZWO-FGC-CRO,
- utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych,
- prace wykonywane w godzinach od 7³⁰ do 15⁰⁰.