

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. Wykaz urządzeń dźwigowych użytkowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15

poz. 1. Dźwig osobowy Pilawa – Pawilon C’ – producent PILAWA

typ: elektryczny

udźwig: 2175 kg

rok zabudowy: 2007 r.

nr rejestr. N3104000551

poz. 2. Dźwig osobowy – Pawilon F – producent PILAWA

typ: hydrauliczny – pośredni

udźwig: 1600 kg

rok zabudowy: 2006

nr rejestr. N3104000581

poz. 3. Dźwig osobowy – Pawilon E – producent AUTIVOX

typ: hydrauliczny

udźwig: 1600 kg

rok zabudowy: 2014

nr rejestr. N3104000834

poz. 4. Platforma do przewozu łóżek – Pawilon H – wytwórca Lift Mont

typ: BLS

udźwig: 400 kg

rok zabudowy: 2009

nr rejestr: N3004000102

### II. Wymagania dot. wykonywania konserwacji

- konserwacja wykonywana przynajmniej raz na miesiąc,
- posiadania potencjału ludzkiego do wykonania zamówienia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem co najmniej jedną osobą (konserwatorem dźwigów), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorcze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 z późniejszymi zmianami) dot. konserwacji dźwigów:
  - w zakresie części mechanicznej,
  - w zakresie części elektrycznej,

oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  
z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych  
przy obsłudze i konserwacji przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

- prowadzenie pogotowia awaryjnego zobowiązuje Wykonawcę do podjęcia działań w czasie 90 minut w dni robocze oraz w niedzielę i święta od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.

### **III. Wykaz czynności do wykonania w ramach świadczonych usług**

- sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego polegającego na utrzymaniu dźwigu w stanie technicznym zapewniającym jego maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację,
- wykonywanie badań, prób i pomiarów oraz innych czynności potrzebnych do ustalenia stanu technicznego urządzenia, a wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego,
- czyszczenie i smarowanie elementów mechanicznych,
- dokonywanie regulacji i usuwanie usterek elektromechanicznych,
- wykonywanie niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania urządzenia napraw wraz z wymianą zużytych bądź uszkodzonych elementów,
- powiadomienie Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach wadliwej eksploatacji dźwigu w szczególności gdy ma to wpływ na bezpieczeństwo użytkownika,
- wykonanie pomiarów elektrycznych urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wykonanie opinii stanu technicznego – możliwości dalszej eksploatacji (resursu) urządzeń dźwigowych wymaganych przez UDT,
- uczestniczenie w przeglądach i kontrolach dokonywanych przez UDT, Straż Pożarną itp.
- informowanie Zamawiającego o terminach badań kontrolnych i konserwacyjnych dźwigów,
- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania prac typu: remonty, naprawy, modernizacje, badania ochronne przeciwporażeniowe dźwigów itp.
- dokumentowanie każdej przeprowadzonej konserwacji, naprawy poprzez wystawianie raportów serwisowych,
- zawiadamianie UDT o każdym wykonaniu napraw wymagających badań nadzwyczajnych dźwigu,
- utrzymanie czystości w maszynowni i podszybiach dźwigu,
- prowadzenie pogotowia awaryjnego.