

## Opis przedmiotu zamówienia

### I. Wykaz sprzętu gaśniczego użytkowanego w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

#### 1. Wykaz gaśnic użytkowanych w obiektach Szpitala przy ulicy Mirowskiej 15

Lp.	Nazwa gaśnicy	Typ gaśnicy	Ilość sztuk
1	Gaśnica proszkowa	GP-4x	18
2	Gaśnica proszkowa	GP-6x	56
3	Gaśnica proszkowa	GP-12x	2
4	Gaśnica śniegowa	GS-5x	2
5	Gaśnica proszkowa	GP-2x	2
6	Gaśnica proszkowa	GP-1x	2
7	Urządzenie gaśnicze sprzętu komputerowego	GSE-2x	3
	RAZEM		85

#### 2. Wykaz gaśnic użytkowanych w obiektach Szpitala przy ulicy Mickiewicza 12

Lp.	Nazwa gaśnicy	Typ gaśnicy	Ilość sztuk
1	Gaśnica proszkowa	GP-4x	18
2	Gaśnica proszkowa	GP-6x	21
3	Gaśnica proszkowa	GP-6z	2
4	Gaśnica proszkowa	GP-12x/z	2
5	Gaśnica śniegowa	GS-5x	1
6	Urządzenie gaśnicze sprzętu komputerowego	GSE-2x	1
	RAZEM		45

#### 3. Wykaz gaśnic użytkowanych w obiektach Szpitala przy ulicy Bony 1/3

Lp.	Nazwa gaśnicy	Typ gaśnicy	Ilość sztuk
1	Gaśnica proszkowa	GP-6x	26
2	Gaśnica proszkowa	GP-6z	9
3	Gaśnica proszkowa	GP-4x	7
4	Gaśnica proszkowa	GP-2x	1
5	Urządzenie gaśnicze sprzętu komputerowego	GSE-2x	1
6	Gaśnica śniegowa	GS-5x	1
	RAZEM		45

#### 4. Wykaz gaśnic samochodowych

Lp.	Nazwa gaśnicy	Typ gaśnicy	Ilość sztuk
1	Gaśnica proszkowa (samochodowa)	GP-1	6

#### II. Wykaz czynności do wykonania podczas przeglądu sprzętu gaśniczego

1. Identyfikacja gaśnicy – sprawdzenie, czy zbiornik i etykieta są zgodne z wzorcem oraz ważność legalizacji zbiornika.
2. Sprawdzenie daty ostatniego przeglądu czy naprawy.
3. Sprawdzenie stanu ogólnego gaśnicy.
4. Sprawdzenie daty produkcji.
5. Sprawdzenie stanu technicznego węża i prądownicy, ich drożności.
6. Sprawdzenie w zależności od typu gaśnicy stanu ładunku z gazem wyrzucającym, ciśnienia panującego wewnątrz gaśnicy, skuteczności działania wskaźnika ciśnienia w gaśnicy, stanu proszku gaśniczego.
7. Potwierdzenie wykonanego przeglądu stosowną kontrolką umieszczoną na gaśnicy oraz wystawienie protokołu końcowego przeprowadzonego przeglądu technicznego.

#### III. Wykaz hydrantów p/poż wewnętrznych i zewnętrznych oraz przewidzianych przy przeglądzie prób ciśnieniowych węży hydrantowych użytkowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

Nazwa obiektu	Hydranty wewnętrzne	Hydranty zewnętrzne	Próba węży hydrantowych
Szpital przy ul. Mirowskiej 15	34	3	7
Szpital przy ul. Mickiewicza 12	16	1	2
Szpital przy ul. Bony 1/3	19	brak	3

#### IV. Wykaz czynności do wykonania podczas przeglądu hydrantów p/poż

1. Sprawdzenie kompletność wyposażenia hydrantu, stan zamocowania elementów składowych.
2. Stan techniczny szafki hydrantowej, zaworu hydrantowego, węża hydrantowego i prądownicy hydrantowej.
3. Prawidłowość oznakowania hydrantu i czytelność instrukcji obsługi.
4. Sprawdzenie ciśnienia dynamicznego i wydajności wodnej hydrantu.
5. Jeśli zachodzi konieczność wykonanie próby ciśnieniowej węża hydrantowego.
6. Wykonanie napraw hydrantów ujętych w punkcie IV.
7. Potwierdzenie wykonanego przeglądu i napraw stosowną kontrolką umieszczoną w szafce hydrantowej oraz wystawienie protokołu końcowego przeprowadzonego przeglądu technicznego (w protokole zaznaczyć do kiedy ważna próba ciśnieniowa węży w hydrantach).