

Opis przedmiotu zamówienia

1. Wymiana falownika w dźwigu osobowym w Pawilonie C'

a). Dane techniczne dźwigu

Dźwig osobowy Pilawa – Pawilon C' – producent PILAWA

typ: elektryczny

udźwig: 2175 kg

rok zabudowy: 2007 r.

Obecny falownik AGy 3150-KBL-AC-4 (Inp. 40A, 400VAC; Out. 3 Ph 15 kW, 400 VAC)



Zdj. Nr 1 Uszkodzony falownik w centrali sterowniczej dźwigu osobowego w Pawilonie C'

W przypadku wymiany falownika na inny model o tych samych parametrach, wymagany jest dokument od producenta nowego falownika potwierdzający, że nowy falownik może zastąpić obecny model.

2. Zakres czynności do wykonania

- demontaż uszkodzonego falownika,
- montaż nowego falownika,
- zaprogramowanie falownika,
- sprawdzenie poprawności działania falownika i właściwe ustawienie parametrów pracy dźwigu osobowego,
- w przypadku wymagań Urzędu Dozoru Technicznego: przygotowanie dokumentacji dot. wymiany falownika oraz doraźne badanie przeprowadzone przez UDT,
- wystawienie protokołów serwisowych po przeprowadzonej naprawie/wymianie.