

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## I. Wykaz urządzeń:

Lp.	Nazwa urządzenia	Typ	Ilość (szt.)	Producent	Lokalizacja	Użytkownik
1	Agregat wody lodowej	WSAT-XSC 100D	1	Clivet	Teren za Pawilonem C'	Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2	Agregat wody lodowej	WSAT-XSC 100D	1	Clivet	Teren za Pawilonem C'	
3	Układ pompowy wody lodowej	GPM 2.2	1	Clivet	Teren za Pawilonem C'	

## UWAGI:

- w agregacie wody lodowej WSAT-XSC 100D pojawia się błąd „E107 Fan/Pump Thermal cut-out alarm”

## II. Zakres zadań do wykonania (dla urządzeń z punktu Nr I)

- przegląd techniczny agregatów chłodniczych, układu pompowego,
- wykonanie próby ciśnieniowej agregatów chłodniczych, sprawdzenie szczelności urządzeń,
- kontrola szczelności układów chłodniczych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. „o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych” z późniejszymi zmianami,
- diagnostyka błędu, który pojawia się w agregacie wody lodowej (E107),
- mycie i dezynfekcja urządzeń (dostarczenie certyfikatów o użytych środkach dezynfekcyjnych do stosowania w obiektach służby zdrowia),
- kontrola poprawności działania automatyki sterującej,
- kontrola elektrycznych połączeń w urządzeniach,
- kontrola połączeń śrubowych w instalacji agregatów,
- czyszczenie filtrów w instalacji przy agregacie,
- inne czynności wymagane przy przeglądzie urządzeń wynikające z DTR,
- wystawienie protokołów serwisowych po przeglądzie technicznym z dołączonymi certyfikatami i atestami,
- dokonać odpowiednich wpisów w bazie SZWO-FGC-CRO,
- utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych,
- prace wykonywane w godzinach od 7<sup>30</sup> do 15<sup>00</sup>.