

I. Wykaz urządzeń w kotłowniach gazowo-olejowych Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie

1. Szpital przy ulicy Mirowskiej 15

Kotłownia Nr 1 (lokalizacja: przyziemie przy budynku B) wraz z infrastrukturą techniczną (kotły prod. Viessmann, palniki produkcji Weisshaupt)

Głównym paliwem jest gaz ziemny.

Rok produkcji urządzeń to: 2002

Rok montażu/uruchomienia to: 2002

Z tej kotłowni ogrzewane są Pawilony: A, B, C, D, E, F, H, Magazyn I.

- kotły parowe Vitoplex 100 – 2 szt. (do produkcji c.w.u.) (1 kocioł moc 460 kW)
palniki Weisshaupt GL3/1-E – 2 szt.
- kocioł wodny Vitocrossal 300 – 1 szt. (c.o.) (moc: 460 kW)
palnik Weisshaupt G3/1E – 1 szt.
- kocioł wodny Vitoplex 300 – 1 szt. (c.o.) (moc: 405 kW)
palnik Weisshaupt GL3/1-E – 1 szt.
- zasobniki c.w.u. Vitocell 300 – 4 szt.

Roczne zużycie gazu dla kotłowni wynosi: 130 000 m³

Kotłownia Nr 2 (lokalizacja: Pawilon C' – piwnice) wraz z infrastrukturą techniczną (kotły prod. Viessmann, palniki produkcji Weisshaupt)

Głównym paliwem jest gaz ziemny.

Rok produkcji urządzeń to: 2006

Rok montażu/uruchomienia to: 2006

Z tej kotłowni ogrzewany jest Pawilon: C'.

- kotły wodne Vitocrossal 300 – 1 szt. (moc: 460 kW)
palniki WGL 30N/1-A – 1 szt.
- kotły wodne Vitoplex 300 – 1 szt. (moc: 225 kW)
palniki WGL 30N/1-A – 1 szt.
- zasobniki c.w.u. ACU Smart – 3 szt.

Roczne zużycie gazu dla kotłowni wynosi: 20 000 m³

2. Szpital przy ulicy Mickiewicza 12

Głównym paliwem jest gaz ziemny.
Rok produkcji urządzeń to: 2012
Rok montażu/uruchomienia to: 2012
Z tej kotłowni ogrzewany jest Budynek Główny.

Kotłownia wraz z infrastrukturą techniczną (lokalizacja: piwnice w lewym skrzydle budynku głównego)

- kotły wodne Hoval Uno 3 – 2 szt. (moc: 360 kW, 320 kW)
(palniki Riello RLS 68/MMX – 2 szt.)
- zasobniki c.w.u. – 2 szt. (LEMET, ok. 800 – 1000l)

Roczne zużycie gazu dla kotłowni wynosi: 92 000 m³

3. Szpital przy ulicy Bony 1/3

Głównym paliwem jest gaz ziemny.
Rok produkcji urządzeń to: 2003 i 2019
Rok montażu/uruchomienia to: 2003
Z tej kotłowni ogrzewany jest Budynek A, B, C, Oddz. Psychiatryczny Dzienny,
Pracownia Prątko Kocha

Kotłownia (lokalizacja: piwnica w łączniku C) wraz z infrastrukturą techniczną (kotły prod. Viessmann)

- kocioł wodny Vitocrossal 300 (moc: 285 kW)
palnik Weisshaupt – 1 szt. (WG 30N/1C; GL 1/1E)
- kocioł wodny Vitoplex 300 TX3A – rok prod. 2019 (moc: 300 kW)
palnik Weisshaupt GL 1/1-E
- zasobniki c.w.u. – Viessmann 3 szt. x 500l

Roczne zużycie gazu dla kotłowni wynosi: 52 000 m³